VALAISINLUETTELO

Nakkilan kunta
Soinilantie
Valaistuksen uusinta 2025

Sähkö
Piir.no.
Suunn: **jpu**

Laadittu **20.1.2025**

POS.	Jalusta	Pylväs	Valaisin	Teho /W	Valaisinpylväskaluste	Kaapeli	Maakaapeli	Lisätieto
1	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	Asennetaan kaapelikaivantoon CU16 , 25m
2	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
3	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
4	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	Asennetaan kaapelikaivantoon CU16 , 25m
5	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
6	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	Liitetään usittavaan Mittaus- ohjauskeskukseen
7	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	Liitetään usittavaan Mittaus- ohjauskeskukseen Asennetaan kaapelikaivantoon CU16 , 25m
8	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
9	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
10	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	Liitetään Vänniläntien teräspylvääseen
11	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
12	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
13	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
14	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
15	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
16	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	
17	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	Asennetaan kaapelikaivantoon CU16 , 25m
18	SJ-4/1500	P110B110	STRIHL HERCULES L 70W		LCK4-16-10A	MMJ 3x2,5S	AXMK 4x25S	Liitetään Suutarinmäentien teräspylvääseen